

# Auszug Schnittstellen Leittechnik für Plant Historian AM u. PDA

Leitsystem/Steuerung	Plant Historian AM				Plant Historian PDA		Kommentare
	OPC AE	Speziellösung	Druckerschnittstelle		OPC DA	Speziellösung	
			Seriell	parallel			
Siemens PCS7 / S5 / S7 / WinCC	X		X	X	X		Für OPC AE ist WinCC Connectivity Pack notwendig
Siemens Teleperm M			X	X	X		
Siemens COROS			X	X	X		
Emerson DeltaV	X	X	X	X	X		OPC AE und DA Lizenz müssen verfügbar sein Als Ersatz für OPC AE: Anbindung von Delta V Event Chronicle
ABB Freelance/Digimatic	X		X	X	X		
ABB Symphony Maestro UX		X	X	X		X	Spezieller Dienst, der die Daten über Maestro UX PC OLE Schnittstelle abgreift
ABB 800xA	X		X	X	X		
ABB Operate IT			X	X			
ABB Advant Master			X	X			
Contronic E		X	X	X		X	Spezial-Gateway für Ist-Werte
Contronic P		X	X	X		X	Alarmer über Fileimport
Honeywell Experion	X	X	X	X	X		
Honeywell FSC102			X	X			
HIMA HiMax	X				X		
Invensys Triconex	X				X		OPC AE: Meldetexte und Status aus dem SOE-File von Triconex
Foxboro I/A Series			X	X	X		
B&R APROL			X	X			

Andere Leitsysteme/Steuerungen auf Anfrage